



Mediante el presente documento, la empresa

VDA. DE GABRIEL MARÍ MONTAÑANA, S.A. "PRACTIC"
AV DE LA SENYERA, 30
46133 MELIANA (Valencia – ESPAÑA)

CERTIFICA

Que los conductos metálicos DOBLE PARED AISLADA EI180 y accesorios de la gama, cumplen con los requisitos de resistencia al fuego según la normativa UNE EN 13501-3:2007 obteniendo una clasificación EI180.

Nº Certificado 7836/08-2

Certificado emitido a 23 de diciembre de 2008.

Clasificación según Norma UNE EN 13501-3:2007

EI180 (ve o →) S

Meliana, a 10 de Febrero de 2009

Amparo de Pablo Vidal
Responsable Oficina Técnica

