



Información de Resultados de Ensayo

La información reflejada en este documento tiene
ÚNICAMENTE carácter informativo.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los
correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.

[Referencia Informe de Ensayo: **7836/08**]

[Referencia Informe de Clasificación: **7836/08-2**]

SOLICITANTE

VDA. GABRIEL MARÍ MONTAÑANA

Avda. de la Senyera, 30
461334-Meliana (Valencia)

Ensayo: Determinación de la Resistencia al Fuego según norma UNE-EN 1366-1:2000

Fecha de ensayo: 28-Oct-2008

Muestra: Conducto de ventilación de sección circular, de diámetro interior 800 mm y diámetro exterior 1000 mm, con la siguiente configuración: Chapa metálica exterior-Fibra cerámica-Lana de roca-Chapa metálica interior.

Fabricante: **VDA. GABRIEL MARÍ MONTAÑANA**

Referencia: "PRACTIC EI"

Clasificación según Norma UNE-EN 13501-3:2007

El 180 (ve o→i) S

En Arganda del Rey, a 23 de diciembre de 2008



Documento Firmado Digitalmente

Fdo: José Ramón Vidal Bachiller
Técnico del Laboratorio de Resistencia al Fuego

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Dirección Camino del Estrechillo, 8
E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Teléfono +34 91 871 35 24
Fax +34 91 871 20 05

E-mail licof@afiti.com
Web www.afiti.com

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

C/ Río Estenilla, s/n - Pol. Ind. Sta. M^a de Benquerencia
(Centro Tecnológico de la Madera)
E-45007 TOLEDO
+34 925 231 559
+34 925 240 679

afiti@afiti.com



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.
Orden de 21 de mayo de 1991